

АКТ
о проверке технического состояния пожарных гидрантов

с. Жилино

«15» апреля 2020г.

«13» апреля 2020г. по «14» апреля 2020г. сотрудниками ООО «Москваспецстрой» и ИП Зубарев В. И. проведена периодическая проверка пожарных гидрантов:

п/п	Номер	Место расположения	Тип водопроводной сети	Давление в сети, атм.
1.	ПГ-1	Россошанский район, с.Жилино, ул. Центральная, д. 1а	К – 110	4 атм.
2.	ПГ- 2	Россошанский район, с. Жилино, ул. Центральная, д. 6	К – 110	4 атм.
3.	ПГ- 3	Россошанский район, с. Жилино, ул. Центральная, д. 30	К – 110	4 атм.
4.	ПГ- 4	Россошанский район, с. Жилино, ул. Весенняя, д.1	К – 110	4 атм.
5.	ПГ- 5	Россошанский район, с. Поддубное, ул. Молодёжная, д. 15	К – 110	4 атм.

Продолжительность испытаний ПГ — 30 мин.

Заключение комиссии:

В результате проведения проверки пожарных гидрантов ПГ — 1, ПГ- 2, ПГ- 3, ПГ- 4, ПГ- 5. находятся в технически исправном состоянии, годны к эксплуатации при условии нормативной водоотдачи водопроводимой сети.

Замечания:

Замечаний нет.

Акт действителен в течение 6-ти месяцев с момента проведения проверки, при условии, пожарные гидранты ПГ- 1, ПГ- 2, ПГ- 3, ПГ- 4, ПГ- 5 в течение этого периода не использовался.

Примечание:

Проверка пожарных гидрантов проводилась согласно «Методических рекомендаций по организации контроля за наружными системами противопожарного водоснабжения» (письмо статс-секретаря - заместителя Министра В.А. Пучкова от 24.09.2008 № 43-3320-18).

Комиссия:

Заказчик:

Глава администрации Жилинского сельского поселения



Н. И. Горбанев

Подрядчик:

Зубарев В.И.
м.п.

Зубарев В.И.

